

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

La Empresa:



| | |
|--|--|
| Nombre: CAHORS ESPAÑOLA S.A. | |
| Dirección: Ctra. Vilamalla a Figueres, km 1 (Vilamalla) | |
| Teléfono: (+34) 972 526 000 | |

Declara bajo su única responsabilidad que el producto:

Cajas generales de protección y cuadros de protección con B.T.V.C., referencias: 0441390-R, 0445070-R, 0446720-R40, 0236135, 0236136, 0236137, 0471170, 0471171, 0471172, 0471177, 0471176, 0471175, 0471182, 0471180, 0471179, 0471178, 0471189, 0471188, 0471187, 0471186, 0471185, 0471184, 0471183, 0471190, 0471191, 0471192, 0471193, 0471194, 0471195, 0471196, 0471197, 0471198.

Se halla en conformidad con las directivas europeas siguientes:

| Referencia: | Título |
|-------------|---|
| 2014/35/UE | Directiva Material Eléctrico (Baja Tensión) |
| 2014/30/UE | Directiva de la compatibilidad electromagnética |

Referencia de las normas técnicas aplicadas:

| Referencia: | Título |
|--------------------|--|
| UNE 60529 | Grado de protección (IP 34D las de exterior e IP 31D las de interior). |
| UNE EN 62262 | Grado de protección contra impactos mecánicos (IK 08) |
| IEC 61439-1 | Conjuntos de aparamenta de baja tensión : Parte 1 |
| UNE 60085 | Clase Térmica A |
| REBT | Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto de 2002 |
| ES.05200.ES-RE.NOR | Cajas generales de protección y cuadros de protección con B.T.V.C. |

Sistema de Calidad:

Cahors Española, S.A. tiene implantado un sistema para el aseguramiento de la calidad en el diseño, el desarrollo y la producción según norma UNE-EN-ISO 9001. Dicho sistema ha sido certificado por AENOR con el nº ER-0016/1993.



Nombre y Apellidos : Clément Presles.
Cargo: Director Técnico.
Lugar y Fecha: Vilamalla, 30 de octubre de 2023