

# DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

La Empresa:



<b>Nombre:</b> <b>CAHORS ESPAÑOLA S.A.</b>	
<b>Dirección:</b> <b>Ctra. Vilamalla a Figueres, km 1 (Vilamalla)</b>	
<b>Teléfono:</b> <b>(+34) 972 526 000</b>	

**Declara bajo su única responsabilidad que el producto:**

Armarios de Medida B.T., referencias: 0472400-01, 0472400, 0254478, 0257656, 0254477, 0257655, 0471062-BUC, 0471062-BSUP, 0257468.

**Se halla en conformidad con las directivas europeas siguientes:**

Referencia:	Título
2014/35/UE	Directiva Material Eléctrico (Baja Tensión)
2014/30/UE	Directiva de la compatibilidad electromagnética

**Referencia de las normas técnicas aplicadas:**

Referencia:	Título
UNE 60529	Grado de protección ( <b>IP 43</b> en envoltentes empotrables e <b>IP 55</b> en envoltentes intemperie)
UNE EN 62262	Grado de protección contra impactos mecánicos ( <b>IK 09</b> en envoltentes empotrables e <b>IK 10</b> en envoltente intemperie )
IEC-EN 61439-1	Conjuntos de aparamenta de baja tensión : <b>Parte 1</b>
UNE-EN 60228	Cableado 450/750V, Clase <b>2</b> Rígido
UNE-EN 60085	Clase Térmica <b>A</b>
REBT	Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto de 2002
NV-IE02	Instalaciones de enlace. Armarios de medida individual

**Sistema de Calidad:**

Cahors Española, S.A. tiene implantado un sistema para el aseguramiento de la calidad en el diseño, el desarrollo y la producción según norma UNE-EN-ISO 9001. Dicho sistema ha sido certificado por AENOR con el nº ER-0016/1993.



Nombre y Apellidos : Clément Presles.  
Cargo: Director Técnico.  
Lugar y Fecha: Vilamalla, 30 de octubre de 2023