

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD



Nombre: CAHORS ESPAÑOLA S.A.	
Dirección: Ctra. Vilamalla a Figueres, km 1 (Vilamalla)	
Teléfono: (+34) 972 526 000	

Declara bajo su única responsabilidad que el producto:

Suministro Temporales con Tomas de Corriente IP67 y Paro de Emergencia, referencias : 0236895-2EQ, 0236895-210, 0236895-215, 0236895-220, 0236895-225, 0236895-230, 0236895-235, 0236895-240, 0235895-245, 0236895-263, 0236895-4EQ, 0236895-410, 0236895-415, 0236895-420, 0236895-425, 0236895-430, 0236895-435, 0236895-440, 0236895-445, 0236895-463, 0236896-EQ, 0236896-075, 0236896-010, 0236896-015, 0236896-020, 0236630-TEQ2 02356630-T25, 0236630-T30, 0236630-T40, 0236630-T50, 0236630-T63, 0236630-GEQ2, 0236630-G25, 0236630-G30, 0236630-G40, 0236630-G50, 0236630-G63.

Se halla en conformidad con las directivas europeas siguientes:

Referencia:	Título
2014/35/UE	Directiva Material Eléctrico (Baja Tensión)
2014/30/UE	Directiva de la compatibilidad electromagnética

Referencia de las normas técnicas aplicadas:

Referencia:	Título
UNE 60529	Grado de protección (IP45)
UNE EN 62262	Grado de protección contra impactos mecánicos (IK 09)
IEC 61439-1	Conjuntos de aparamenta de baja tensión: Parte 1
UNE 60228	Cableado 450/750V, Clase 2 Rígido
UNE 60085	Clase Térmica A
REBT	Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto de 2002
FDNGL003	Guía Vademécum para instalaciones de enlace en baja tensión

Sistema de Calidad:

Cahors Española, S.A. tiene implantado un sistema para el aseguramiento de la calidad en el diseño, el desarrollo y la producción según norma UNE-EN-ISO 9001. Dicho sistema ha sido certificado por AENOR con el nº ER-0016/1993.

Nombre y Apellidos : Clément Presles.
Cargo: Director Técnico.
Lugar y Fecha: Vilamalla, 30 de octubre de 2023

