

# DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD



<b>Nombre:</b> <b>CAHORS ESPAÑOLA S.A.</b>		
<b>Dirección:</b> <b>Ctra. Vilamalla a Figueres, km 1 (Vilamalla)</b>		
<b>Teléfono:</b> <b>(+34) 972 526 000</b>		

## Declara bajo su única responsabilidad que el producto:

Suministros Definitivos Mayores de 15kW, referencias: 0236610, 0236610-010, 0236610-015, 0236610-020, 0236610-025, 0236610-030, 0236610-035, 0236610-040, 0236610-045, 0236610-050, 0236610-063, 0236611-100, 0236611-80, 0236611-125, 0236611-160, 0236612-200, 0236612-315, 0236612-250, 0236612-400, 0236613-500, 0236613-630, 0236619.

## Se halla en conformidad con las directivas europeas siguientes:

Referencia:	Título
2014/35/UE	Directiva Material Eléctrico (Baja Tensión)
2014/30/UE	Directiva de la compatibilidad electromagnética

## Referencia de las normas técnicas aplicadas:

Referencia:	Título
UNE 60529	Grado de protección ( <b>IP45</b> )
UNE EN 62262	Grado de protección contra impactos mecánicos ( <b>IK 09</b> )
IEC 61439-1	Conjuntos de aparamenta de baja tensión: <b>Parte 1</b>
UNE 60228	Cableado 450/750V, Clase <b>2</b> Rígido
UNE 60085	Clase Térmica <b>A</b>
REBT	Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto de 2002
FDNGL003	Guía Vademécum para instalaciones de enlace en baja tensión

## Sistema de Calidad:

Cahors Española, S.A. tiene implantado un sistema para el aseguramiento de la calidad en el diseño, el desarrollo y la producción según norma UNE-EN-ISO 9001. Dicho sistema ha sido certificado por AENOR con el nº ER-0016/1993..

Nombre y Apellidos : Clément Presles.  
Cargo: Director Técnico.  
Lugar y Fecha: Vilamalla, 30 de octubre de 2023

