


# DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD



La Empresa:

<b>Nombre:</b> <b>CAHORS ESPAÑOLA S.A.</b>		
<b>Dirección:</b> Ctra. Vilamalla a Figueres, km 1 (Vilamalla)		
<b>Teléfono:</b> (+34) 972 526 000	<b>Fax:</b> (+34) 972 525 000	

Declara bajo su única responsabilidad que el producto:

Cajas Generales de Protección (C.G.P), referencias: 0446730-400, 0446730-250, 0445086, 0445085, 0446729-400, 0446729-250, 0445060, 0445058, 0445084, 0445057.

Se halla en conformidad con las directivas europeas siguientes:

Referencia:	Título
73/23/CEE	Directiva Material Eléctrico (Baja Tensión)
93/68/CEE	Modificación de la Directiva 73/23/ CEE
89/336 CEE	Directiva de la compatibilidad electromagnética
92/31 CEE	Modificación de la Directiva 89/336/ CEE
93/98 CEE	Modificación de la Directiva 89/336/ CEE

Referencia de las normas técnicas aplicadas:

Referencia:	Título
UNE 20324	Grado de protección ( <b>IP 41</b> en CGP con salidas superiores e <b>IP 43</b> en CGP con entradas y salidas por su parte inferior).
UNE EN 50102	Grado de protección contra impactos mecánicos ( <b>IK 09</b> )
IEC 60439-1	Conjuntos de aparamenta de baja tensión : <b>Parte 1</b>
UNE 21305	Clase Térmica <b>A</b>
REBT	Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto de 2002
GE>NNL016	Cajas Generales de Protección hasta 400A con bases con dispositivo extintor de arco

Sistema de Calidad:

Cahors Española, S.A. tiene implantado un sistema para el aseguramiento de la calidad en el diseño, el desarrollo y la producción según norma UNE-EN-ISO 9001. Dicho sistema ha sido certificado por AENOR con el nº ER-016/1/93.

Nombre y Apellidos : Ricardo Martín.  
Cargo: Director Técnico.  
Lugar y Fecha: Vilamalla, 01 de Enero del 2010.

