

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD



La Empresa:

Nombre: CAHORS ESPAÑOLA S.A.		
Dirección: Ctra. Vilamalla a Figueres, km 1 (Vilamalla)		
Teléfono: (+34) 972 526 000	Fax: (+34) 972 525 000	

Declara bajo su única responsabilidad que el producto:

Redes Subterráneas de B.T., referencia: 0470303.

Se halla en conformidad con las directivas europeas siguientes:

Referencia:	Titulo
73/23/CEE	Directiva Material Eléctrico (Baja Tensión)
93/68/CEE	Modificación de la Directiva 73/23/ CEE
89/336 CEE	Directiva de la compatibilidad electromagnética
92/31 CEE	Modificación de la Directiva 89/336/ CEE
93/98 CEE	Modificación de la Directiva 89/336/ CEE

Referencia de las normas técnicas aplicadas:

Referencia:	Titulo
UNE 20324	Grado de protección (IP55).
UNE EN 50102	Grado de protección contra impactos mecánicos (IK 09)
IEC 60439-1	Conjuntos de aparamenta de baja tensión : Parte 1
UNE 21305	Clase Térmica A
REBT	Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto de 2002
GE CNL005	Armario de distribución intemperie para líneas subterráneas de baja tensión

Sistema de Calidad:

Cahors Española, S.A. tiene implantado un sistema para el aseguramiento de la calidad en el diseño, el desarrollo y la producción según norma UNE-EN-ISO 9001. Dicho sistema ha sido certificado por AENOR con el nº ER-016/1/93.

Nombre y Apellidos : Ricardo Martín.
Cargo: Director Técnico.
Lugar y Fecha: Vilamalla, 01 de Enero del 2010.

