

Fecha de entrada:	27/08/2012	Nº de registro:	1211HMCDI
-------------------	------------	-----------------	-----------

**FABRICANTE / SUMINISTRADOR:**

**CAHORS ESPAÑOLA, S.A.**

**LISTADO DE EQUIPOS DE LOS QUE SE HA SOLICITADO LA HOMOLOGACIÓN**

TABLA 1		
POSICIÓN	COD. ENDESA	DESCRIPCIÓN CODIFICADA
01	6700770	CUADRO BT INTEMPERIE PT 2/3 SALIDAS

**PROPUESTA DE RESOLUCIÓN**

Habiendo recibido toda la documentación técnica precisa de los mencionados materiales y tras analizar la misma y verificar el correcto cumplimiento tanto de los ensayos requeridos en las normas de aplicación, así como del resto de requisitos fijados en las mencionadas normas, esta UNIDAD ha decidido proponer que se resuelva el proceso de manera **FAVORABLE** y considerar los equipos incluidos en la tabla 1 homologados para poder ser utilizados en las instalaciones de EDE S.L.U. y dando por cerrado el mencionado expediente.

**ANTECEDENTES:**

Con fecha 27/08/2012 el fabricante arriba indicado solicitó que se le homologasen, para su uso en las instalaciones de EDE, los equipos indicados en la TABLA 1.

Con el fin indicado en dicha solicitud se ha entregado la siguiente documentación técnica:

- Dossier de certificación (ref. APPLUS 13/31702370). "CUADRO BT INTEMPERIE PT 2/3 SALIDAS , fabricado por CAHORS ESPAÑOLA, S.A., Ref. 0472465 (cod ENDESA 6700770)".
- DICTAMEN DE CONFORMIDAD (ref. 13/31702370S1) emitido por APPLUS y basado en el informe de ensayos APPLUS LGAI 13/31702370 de fecha 26/05/13.

<b>Planta de producción</b>	Crta de Vilamalla a Figueras, km1 17469 VILAMALLA (Girona - España)
-----------------------------	--

Analizados los mismos se efectuaron las pertinentes observaciones para adecuar los equipos a las necesidades de EDE indicadas en las normas, resultando del proceso toda la documentación final que se adjunta en el Dossier de Homologación correspondiente y resultado conforme para los equipos relacionados en la Tabla 1.

En Barcelona a 28 de junio de 2013



# DICTAMEN DE CONFORMIDAD ATTESTATION OF CONFORMITY

**Expediente nº:** 13/31702370S1 **Fecha** 25/06/2013  
**Test report nr:** **Date**

---

**Referencia del peticionario** **CAHORS ESPAÑOLA, S.A.**  
**Customer's reference** Ctra. de Vilamalla a Figueres, km 1  
 17469 - VILAMALLA (GIRONA)

---

**Producto** ..... : CUADRO BT INTEMPERIE PT 2/3 SALIDAS  
**Product**

**Fabricante**..... : Cahors Española S.A.  
**Manufacturer**

**Marca** ..... : CAHORS  
**Trademark**

**Modelo / tipo** ..... : CUADRO BT INTEMPERIE PT 2/3 SALIDAS  
**Model / type reference** (Ref ENDESA 6700770, Ref. CAHORS 0472465)

**Normas de referencia**..... : FNL 001 "Cuadro de baja tensión para centros  
**Reference standards** de transformación intemperie."

**Basado en el informe de ensayos** : APPLUS LGAI 13/31702370 de fecha 26/05/13  
**Based on test report** dated

**Conclusión** ..... : El producto ensayado cumple con los requisitos  
 de ensayo de las normas citadas

**Conclusion** *The product tested fulfills the test requirements of the quoted standards*

---

Albert Marginet  
 Technical Manager  
 Electrical & Electronics  
 LGAI Technological Center, S.A.

---

Esta es la primera página del documento, el cual consta de **1** página  
 Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto, o material entregado al Laboratorio, cuyos datos y características constan en el informe de referencia.  
 This is the first page of the document, which has **1** page.  
 The results reported in this document relate only to the sample, product or item submitted to the Laboratory, which data and characteristics are submitted in the test report reference.

---