

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD



La Empresa:

Nombre: CAHORS ESPAÑOLA S.A.		
Dirección: Ctra. Vilamalla a Figueres, km 1 (Vilamalla)		
Teléfono: (+34) 972 526 000	Fax: (+34) 972 525 000	

Declara bajo su única responsabilidad que el producto:

Cajas de Protección y medida B.T., referencias 0256842, 0256842-10, 0254850-2, 0470950-2, 0254540, 0470850-1, 0470850-2, 0470850-3, 0470850-4, 0470851-1, 0470851-2, 0470851-3, 0470851-4, 0470852, 0470854, 0470853, 0470855, 0470561-160, 0470561-250, 0470561-400, 0470856-160, 0470856-250, 0470856-400, 0470854-107

Se halla en conformidad con las directivas europeas siguientes:

Referencia:	Título
73/23/CEE	Directiva Material Eléctrico (Baja Tensión)
93/68/CEE	Modificación de la Directiva 73/23/ CEE
89/336 CEE	Directiva de la compatibilidad electromagnética
92/31 CEE	Modificación de la Directiva 89/336/ CEE
93/98 CEE	Modificación de la Directiva 89/336/ CEE

Referencia de las normas técnicas aplicadas:

Referencia:	Título
UNE 20324	Grado de protección (IP43 en envoltorios empotrables e IP 55 en envoltorios intemperie).
UNE EN 50102	Grado de protección contra impactos mecánicos (IK 09 en envoltorios empotrables e IK 10 en envoltorio intemperie)
IEC 60439-1	Conjuntos de aparatos de baja tensión : Parte 1
UNE 60228	Cableado 450/750V, Clase 2 Rígido
UNE 21305	Clase Térmica A
REBT	Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto de 2002
UFD - 1.3.56.02A	Conjuntos para medida individual en B.T. instalación intemperie

Sistema de Calidad:

Cahors Española, S.A. tiene implantado un sistema para el aseguramiento de la calidad en el diseño, el desarrollo y la producción según norma UNE-EN-ISO 9001. Dicho sistema ha sido certificado por AENOR con el nº ER-016/1/93.

Nombre y Apellidos : Ricardo Martín.
Cargo: Director Técnico.
Lugar y Fecha: Vilamalla, 01 de Enero del 2010.

