

# DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD



## La Empresa:

<b>Nombre:</b> <b>CAHORS ESPAÑOLA S.A.</b>		
<b>Dirección:</b> <b>Ctra. Vilamalla a Figueres, km 1 (Vilamalla)</b>		
<b>Teléfono:</b> <b>(+34) 972 526 000</b>	<b>Fax:</b> <b>(+34) 972 525 000</b>	

## Declara bajo su única responsabilidad que el producto:

Cajas de Protección y medida B.T., referencias 0257645, 0254440, 0255524, 0256637, 0471080, 0254760, 0255512, 0255511

## Se halla en conformidad con las directivas europeas siguientes:

Referencia:	Título
73/23/CEE	Directiva Material Eléctrico (Baja Tensión)
93/68/CEE	Modificación de la Directiva 73/23/ CEE
89/336 CEE	Directiva de la compatibilidad electromagnética
92/31 CEE	Modificación de la Directiva 89/336/ CEE
93/98 CEE	Modificación de la Directiva 89/336/ CEE

## Referencia de las normas técnicas aplicadas:

Referencia:	Título
UNE 20324	Grado de protección ( <b>IP43</b> en envoltentes empotrables e <b>IP 55</b> en envoltentes intemperie ).
UNE EN 50102	Grado de protección contra impactos mecánicos ( <b>IK 09</b> en envoltentes empotrables e <b>IK 10</b> en envoltente intemperie )
IEC 60439-1	Conjuntos de aparamenta de baja tensión : <b>Parte 1</b>
UNE 60228	Cableado 450/750V, Clase <b>2</b> Rígido
UNE 21305	Clase Térmica <b>A</b>
REBT	Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto de 2002
ET/5059	Instalaciones de enlace cajas de protección y medida.

## Sistema de Calidad:

Cahors Española, S.A. tiene implantado un sistema para el aseguramiento de la calidad en el diseño, el desarrollo y la producción según norma UNE-EN-ISO 9001. Dicho sistema ha sido certificado por AENOR con el nº ER-016/1/93.



Nombre y Apellidos : Ricardo Martín.  
Cargo: Director Técnico.  
Lugar y Fecha: Vilamalla, 01 de Enero del 2010.